



Aprobat
Manager
Ec. Ionescu Florina



CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciului de închiriere și întreținere purificatoare apa potabilă
COD CPV: 51514110-2

1. Date generale:

Autoritatea contractanta – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Str.Andreny Karoly nr.2-4, loc.Arada, jud Arad

2. Generalitati:

Prezentul Caiet de sarcini stabileste si defineste obiectul activitatilor de închiriere si mentenanta necesare pentru buna functionare a echipamentelor de purificare a apei pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad intentioneaza sa le instaleze in toate sectiile, compartimentele , ambulatoriile medicale si nemedicale.

Amplasarea acestor aparate se va face doar in locatiile in care Achizitorul, prin serviciile de specialitate (Serviciul Tehnic, Compartiment Administrativ) mentioneaza posibilitatea executarii bransamentului la apa si curent electric in scris.

3. Descrierea serviciilor:

Serviciile de mentenanta reprezinta ansamblul de operatii de întreținere și reparare , executate de firma prestatoare, in scopul mentinerii starii tehnice a aparatelor si echipamentelor furnizate , prin care este filtrata, racita sau incalzita apa curenta, contracost, toate aceste operatii asigurand: eliminarea bacteriilor, mirosului de clor si a impuritatilor, prin elementele de ultrafiltrare , respectiv prin ciclicitatea schimbarii elementelor de ultrafiltrare.

Aceste operatiuni vor fi cuprinse de catre firma prestatoare in cadrul unui “grafic de mentenanta si revizie”pentru fiecare purificator in parte , grafic cuprinzand perioadele de igienizări și schimbări de filtre, data (perioada – perioadele de igienizare) care se întocmește conform proces verbal de întreținere a aparatelor (purificatoare de apă).

4. Cerințe tehnice minime pentru serviciile ce fac obiectul contractului de achiziție:

4.1 Aparatele/ purificatoarele constituie echipamente de încălzire și răcire a apei, racordate la o sursă de furnizare a apei potabile, dotate cu sistem de filtrare a apei potabile.

4.2 Aparatele/ purificatoarele să fie prevăzute cu sistem de filtre, asamblu care să fie format dintr-un număr de patru filtre, după cum urmează: filtru sediment, filtru pre-carbon, filtru post-carbon, filtru combi (ultrafiltru).

- filtru sediment – elimină impuritățile mai mari de 5 microni;
- filtru pre-carbon – elimină clorul rezidual, compușii secundari rezultați din clorinarea apei, compuși organici și anorganici, solvenții și pesticidele;
- filtru post-carbon – elimină gustul și mirosul neplăcut al apei de la rețea;
- filtru combi (ultrafiltru) – având rolul de filtrare subcronică asigurând astfel dezinfecția microbiologică a apei.

Schimbarea filtrelor se va efectua după cum urmează:

- filtru sediment va fi schimbat de două ori;
- filtru pre-carbon va fi schimbat de două ori;
- filtru post- carbon va fi schimbat de două ori;
- filtru combi (ultrafiltru) va fi schimbat de două ori;

Aceste schimbări vor fi efectuate conform proces verbal de întreținere a aparatelor (purificatoare de apă).

4.3 Dimensiunile aparatelor (purificatoarelor): lungime 300-320 mm; lățime 300-400 mm; înălțime 1000- 1200 mm.

4.4 Aparatul (purificatorul) va filtra apa rece la temperatura de 4- 12 grade C, iar apa caldă la temperatura de 70-90 grade C. Calitatea apei la purificatoare, rezultată în urma filtrării, trebuie să fie superioară apei potabile din rețeaua de furnizare a apei orașului.

4.5 Instalarea, punerea în funcțiune precum și conectare aparatelor la sursa de apă potabilă (purificatoarelor) se va face de către furnizor în mod gratuit.

4.6 Aparatele trebuie să fie dotate cu support pentru pahare.

5. Dispoziții generale:

Prestatorul are obligația să-și ia toate măsurile organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a serviciului de închiriere și întreținere a aparatelor (purificatoarelor), în concordanță cu prevederile caietului de sarcini și a contractului.

Prestatorul are obligația să remedieze, în termen 24 ore lucrătoare de la data la care a fost anunțat de către achizitor, defecțiunile apărute. Remedierea defecțiunilor care fac parte din îndeplinirea obiectului contractului, se va efectua fără costuri suplimentare.

Prestatorul este obligat să respecte orarul de funcționare intern al spitalului.

Contravaloarea abonamentului lunar cuprinde serviciile de închiriere, întreținere a aparatelor (purificatoarelor de apă) și igienizare pe toată durata contractului.

DGPAP

Ec. Kurunczi Daniel



Șef Serviciul Tehnic

Ing. Giurgi Florin

