



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY. NR.3-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Aprobat Manager,
Ec Ionescu Florina



CAIET DE SARCINI

Privind achiziția **RSVTI-ISCIR** pentru instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat la Spitalul Clinic Județean de Urgență ARAD

Pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune și instalațiilor de ridicat, este necesară prestarea serviciului de „responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor” conform Ordinului 130/2011, emis de Inspectoratul de Stat, care are în vedere prevenirea accidentelor și avariilor produse la echipamentele din domeniul I.S.C.I.R. și a Legii nr.64/2006, pentru instalațiile deținute de către beneficiar.

1. Denumirea Achiziției: **Servicii ISCIR și RSVTI pentru echipamente și avizare anuală a autorizațiilor personalului intern.**

Cod CPV :71631100-1 –**Servicii de inspecție a utilajelor**

2. Instalații sub incidența prescripțiilor tehnice ISCIR-RSVTI sunt:

2.1 INSTALAȚII DE RIDICAT –ASCENSOARE
care le prezentăm pe fiecare locație în parte și anume:

2.1.1 Sediul central al SCJU Arad

- ascensor bolnavi nr 1
- ascensor bolnavi nr 2
- ascensor bolnavi nr 3
- ascensor persoane nr.4

2.1.2 Sectia Municipal

- ascensor bolnavi

2.1.3 Sectia Obstetrica-Ginecologie

- ascensor bolnavi nr 1
- ascensor bolnavi nr 2

2.1.4 Sectia TBC Arad, str.St.Ludwig Roth nr.2

- ascensor bolnavi nr.1
- ascensor bolnavi nr.2
- ascensor personal nr 1
- ascensor personal nr.2

2.1.5 Sectia Oncologie str.Vicentiu Babes nr.11-13

- ascensor bolnavi nr.1
- ascensor personal nr.2

2.1.6 Atelierul de Intretinere

- motostivuator

2.1 INSTALATII SUB PRESIUNE- CAZANE

2.1.1 *Sediul central al SCJU Arad*

- recipient stabil sterilizare –STERIS T -12438
- cazan abur –BMT- T2116 Biberonerie
- cazan abur T2255
- cazan IMMERGAS 50 kw –CSM

- cazan IMMERGAS 50 kw –Cladire Tehnic
- cazan IMMERGAS 50 kw –Cladire Administrativ
- cazan Confort 150 kw –Ped.1
- cazan EN 232 kw -Ped 1
- cazan EN 186kw –Ped 2
- cazan EN 46,5 kw –Ped 2

2.1.2 *Sectia Oncologie*

- 3 cazane 120 Kw Immergas

2.1.3 *Sectia Obstetrica -Ginecologie*

- recipient tampon Oxigen

2.1.4 *Sectia TBC Arad sediu nou*

- cazan incalzire si ACM nr1
- cazan incalzire si ACM nr2
- cazan incalzire si ACM nr3
- recipient oxigen 1
- recipient oxigen 2
- recipient oxigen 3
- recipient oxigen 4

3. Obligatiile operatorului RSVTI sunt urmatoarele:

- sa identifice instalatia din domeniul ISCIR
- sa permita numai functionarea doar a instalatiei autorizate si inregistrata ISCIR;
- sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare ,pentru instalatia pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;
- sa ia masuri necesare sa asigure ca instalatia este utilizata in conditii de siguranta prin efectuarea reviziilor ,reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate ,conform instructiunilor tehnice;
- sa se asigure ca utilizarea instalatiei se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor /echipamentelor
- sa anunte in data ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la instalatia pe care o are in evidenta si sa asigure oprirea acesteia din functiune si,daca este posibil ,izolarea acesteia in vederea cercetarii;
- sa solicite autorizarea functionarii numai daca instalatia indeplineste conditiile de introducere pe piata ,conform legislatiei in vigoare;

-sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire ,atat cel autorizat de catre ISCIR ,cat si cel instruit intern ,in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor;

-sa urmareasca pregatirea instalatiei pentru verificari tehnice in utilizare;

-sa informeze ,in scris ISCIR,in termen de 15 zile ,despre datele de identitate ale noului detinator al instalatiei ,in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta a bunului;

-verificare si calibrare anuala a tuturor supapelor de siguranta montate pe instalatiile sub presiune si estimate a fi in numar de 40 bucati.

4. Pretul Ofertat

Pretul ofertat va fi in lei fara TVA si va include :

-autorizarile anuale (vizarea carnetelor fochisti,liftieri etc) pentru personalul de deservire ;

-deplasarile la punctul de lucru ,pentru supravegherea/verificarea instalatiei;

-intocmirea tuturor actelor /dosarelor care tin de competenta RSVTI (proces verbale,norme interne de exploatare a instalatiilor ISCIR,norme de instruire a personalului tehnic de deservire a acestor instalatii etc.

5.Durata solicitata pentru serviciile de RSVTI – ISCIR este de **12 luni in perioada 01.01.2026-31.12.2026.**

6. Valoarea estimata a serviciilor / **3.570,00 lei/ luna fara TVA; respectiv 42.840,00 lei/12 luni fara TVA.**

7. Asigurarea calitatii serviciilor

Executantul are obligatia de a cere clarificari si a notifica prompt achizitorului despre toate erorile ,omisiunile ,viciile sau altele ,descoperite de el in caietul de sarcini pe durata intocmirii propunerii tehnice si propunerii financiare.

Executantul are obligatia de a notifica achizitorul pe durata executiei lucrarilor in cazul cand apar modificari legislative in legatura cu obiectul contractului.

Se vor asigura servicii de calitate care se impun deoarece ,pe parcursul exploatarei instalatiilor si aparatelor apar dereglari ale aparatelor de masura si control ,decalibrari ale supapelor, defectiuni la vane ,etc care solicita oprirea , luarea in evidenta de catre RSVTI –ISCIR si remedierea de catre firma de intretinere.

Documentele obligatorii pe care ofertantul castigator trebuie sa le prezinte la incheierea contractului sunt:

-Autorizatie valabila pentru servicii RSVTI-ISCIR;

-Autorizatie valabila pentru verificarea si calibrarea supapelor de siguranta;

-documentele care atesta ca firma are angajati minim doua persoane cu autorizatii valabile RSVTI-ISCIR(Legea nr 64/2006).

DIRECTOR

Gest. Patrim. si Ach. Publ.
Ec. Kurunczi Daniel



Sef Serv.Tehnic
Ing.Giurgi Florin



Intocmit
Ec. Voica Amalia

