



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 210037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 257 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 257 407 211



Spitalul Clinic Județean de Urgență
ARAD
Nr. 22947
Data 23 07 2026

Aprobat
Manager,
Ec. Ionescu Florina



CAIET DE SARCINI

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

« Achiziționare oxigen medical și alte gaze medicale »



1. Preambul

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect *Achiziționare oxigen medical si alte gaze medicale* și cuprinde ansamblul cerințelor pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice care definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță asigurată în exploatare, dimensiuni precum și sisteme de asigurare a calitatii, marcare, condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

Cerințele impuse prin prezentul vor fi considerate minimale, în acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini conduce la declararea neconformității ofertei cu aplicarea prevederilor art. 215 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Propunerea tehnică va conține detaliat referiri la modalitatea de îndeplinire a cerințelor din Caietul de sarcini, astfel toate ofertele vor releva cel puțin modul în care produsele oferite îndeplinesc specificațiile minimale din Caietul de sarcini.

Propunerile tehnice pentru produsele și serviciile conexe oferite vor fi astfel prezentate încât acestea să permită Comisiei de evaluare să verifice corespondența cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini respectiv să demonstreze conformitatea lor cu acesta.

Ofertanții vor preciza în oferta proprie toate mențiunile și informațiile solicitate prin Caietul de sarcini și documentația de atribuire referitoare la produsele și serviciile conexe oferite și condițiile impuse pentru executarea contractelor ce se doresc a fi atribuite.

2. Informații generale privind autoritatea contractantă: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, str. Andrényi Károly, nr. 2 - 4, județul Arad

3. Sursa de finanțare a contractelor: venituri proprii

4. Procedura aplicată pentru achiziție: Negociere fara publicare prealabila

5. Obiectul achiziției: Achiziționare oxigen medical , gaze medicale si industriale

6. Clasificare CPV (rev. 2):

24111900-4 Oxigen

24111500-0 - Gaze medicale

24111900-4 –Gaze industriale (oxigen tehnic gazos,acetilena)

24321115-9 - Acetilena



7. Obiectul procedurii/contractului

În baza contractului de furnizare ce se dorește a fi atribuit se va asigura:

7.1. Furnizarea de oxigen medical și a altor gaze medicale

Furnizarea produselor se va realiza cu respectarea condițiilor și cerințelor cuprinse în Caietul de sarcini, furnizarea de oxigen concentrație activă minim 99,5% în următoarele variante cât și furnizarea de bioxid de carbon după cum urmează:

Tabel nr. 1

Oxigen lichid în stocator de 5.000 Nmc
Oxigen gaz comprimat în tuburi de 10 Nmc (50L)
Oxigen lichid în LPT de 500 Nmc
Oxigen gaz comprimat în tuburi de 0,4 Nmc (2L)
Oxigen gaz comprimat în tuburi de 1 Nmc (5L)
Oxigen gaz comprimat în tuburi de 2 Nmc (10L)
Bioxid de carbon în tuburi de 37,5 kg
Bioxid de carbon în tuburi de 15 kg
Biogon C (dioxid de carbon) 37,5 kg
Biogon C (dioxid de carbon) 15 kg
Acetilena în tuburi de 6 kg
Entonox butelie de 10 L UPU
Butelie de Azot N2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala
Butelie de Hidrogen H2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala
Aer Sintetic N2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala
Butelie de Dioxid de Carbon Puritate 99.995% Laborator Microbiologie

Oxigenul medicinal, în formele mai sus precizate, bioxidul de carbon, biogon(dioxid de carbon) și acetilena va fi asigurat pentru următoarele secții/locuții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad:

1. Secțiile din sediul central al spitalului (strada Andrenyi Karoly nr. 2 – 4) – regim permanent de funcționare

- oxigen lichid în stocator de 5.000 Nmc
- oxigen gaz comprimat în tuburi de 10 Nmc
- oxigen gaz comprimat în tuburi de 1 Nmc cu reductor
- oxigen gaz comprimat în tuburi de 2 Nmc cu reductor
- bioxid de carbon în tuburi de 37,5 kg
- bioxid de carbon în tuburi de 15 kg
- biogon C (dioxid de carbon) 37,5 kg
- biogon C (dioxid de carbon) 15 kg
- butelie de Azot N2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala
- butelie de Hidrogen H2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala
- butelie de Aer Sintetic 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala

2. Secțiile din Piața Mihai Viteazul – regim permanent de funcționare

- oxigen lichid în stocator de 5.000 Nmc
- oxigen lichid în LPT de 500 Nmc



- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 1 Nmc cu reductor
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 2 Nmc cu reductor
- dioxid de carbon in tuburi de 37,5 kg
- dioxid de carbon in tuburi de 15 kg
- dioxid de carbon in tuburi de 7.5 kg
- biogon C (dioxid de carbon) 37,5 kg
- biogon C (dioxid de carbon) 15 kg

3. Sectia TBC Str.Stephan Ludwig Root

- oxigen lichid in stocator de 5.000 Nmc
- oxigen lichid in LPT de 500 Nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 0,4 Nmc cu reductor

4. Sectia Oncologie str Vicentiu Babes nr.11-13 – regim permanent de functionare

- Oxigen Medicinal lichefiat LPT 500 nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc 50 L

5. Sectia UPU (strada Andrenyi Karoly nr. 2 – 4) – regim permanent de functionare

- oxigen gaz comprimat in tuburi de 0,4 Nmc cu reductor
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 1 Nmc fara reductor
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 2 Nmc fara reductor
- Entonox butelie de 10 L

6. Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie (str Episcopiei nr 5)

- oxigen lichid in LPT de 500 Nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc

7. Sectia ORL-OFTALMO-Medicina Muncii (str.T.Vladimirescu; str Mihai Viteazu nr 9-10) - regim permanent de functionare

- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc
- oxigen lichid in LPT de 500 Nmc

8. Sectia Psihiatrie str. Cicio Pop nr 13 – regim permanent de functionare

- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 1 Nmc cu reductor
- oxigen gaz comprimat in tuburi de 2 Nmc cu reductor

9. Atelierul de Intretinere

- oxigen gaz comprimat in tuburi de 10 Nmc
- acetilena

Cantitatile estimative ale viitorului contract sunt urmatoarele

Se estimeaza ca pe parcursul contractului (4) vor fi achizitionate urmatoarele cantitati de produse:

**Tabel nr.2**

Produs	Tip Recipient	UM	Cantitate lunara	Cantitate 4 luni	Cantitate 48 luni
Oxygen Medicinal Lichefiat	Stocator criogenic 5000 nmc + Vas LPT 480 nmc	Nmc	57500	230000	
Oxygen medicinal imbuteliat mici	Butelii 0,5 L – 30 L	Nmc	375	1500	
Oxygen medicinal imbuteliat mari	Butelii 30 L – 50 L	Nmc	1020	4080	
Biogon C (dioxid de carbon)	Butelii 37,5 kg	Kg	50	200	
Gaz Hidrogen	Butelii 50 L	Nmc	40	160	
Dioxid de Carbon Medical	Butelii 37,5 kg	Kg	100	400	
Gaz Azot	Butelii 50 L	Nmc	12.5	50	
Aer Sintetic	Butelii 50 L	Nmc	12.5	50	
Chirii Butelii mici si mari	Butelii fara reductor	Zi/Butelie	12000	48 000	
Chirii Butelii mici si mari	Butelii cu reductor incorporat	Zi/Butelie	12 000	48 000	
Chirii Butelii mici si mari	Butelii fara reductor 18/an	Zi/Butelie	25	100	
Chirie Rezervor 5000 nmc STOCATOR	Oxygen Medicinal Imbuteliat	Buc/Luna	4	16	
Chirie Baterie Oxygen 120 N		Zi/But	60	240	
Baterie Oxygen 120 N	Baterie 12 butelii 50 L	Nmc	120	480	
Chirie Vas Lpt	Oxygen Medicinal Imbuteliat	Buc/Luna	20	80	
Acetilena	Butelii 6 kg – 37,5 kg	Kg	12.5	50	
Transport	Transport	Buc	50	200	



Butelie de Azot N2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala	Butelii 50 L	Buc		50	
Butelie de Hidrogen H2 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala	Butelii 50 L	Buc		50	
Butelie de Aer Sintetic 5.0 50 L Puritate 99.999% Medicina Legala	Butelii 50 L	Buc		50	
Butelie de Dioxid de Carbon Puritate 99.995% Laborator Microbiologie	Butelii 10 L	Kg		15	

In ceea ce priveste recipientele necesare livrării produselor acestea vor fi puse la dispoziția achizitorului pe baza de chirie, aspect ce va trebui avut în vedere de către ofertanți la data întocmirii ofertei.

Chiriile previzionate și costul unitar al acestora va trebui să se regasească precizate în centralizatorul de preturi.

De asemenea în centralizatorul de preturi, anexa la Formularul de oferta (Formularul nr. 2) se vor preciza orice categorii de costuri care vor fi implicate în executarea contractului și care se vor regăsi distinct în factura/facturile lunare emise de către furnizor. Nu se accepta alte cheltuieli în afara contractului legate de verificări tuburi, vopsit, ISCIR etc.

Oferta financiară va fi elaborată de către ofertanți cu raportare la cantitățile estimative lunare precizate mai sus, raportat la aceste cantități estimative și cu luarea în considerare a tuturor categoriilor de servicii conexe furnizării fiind stabilită și valoarea estimată a procedurii.

8. Condiții de executare a contractului

Transportul produselor ce fac obiectul viitorului contract va fi asigurat de către furnizor, cu vehicule proprii avizate și autorizate corespunzător, până la destinația precizată în comandă respectiv până în incinta locațiilor precizate la pct. 7 din prezentul Caiet de sarcini. Transportul tuburilor de 10 Nmc/50 L



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 357 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



si a vaselor LPT, este necesar sa se execute cu masina dotata cu hiab/macara cu brat, pentru descarcare mecanizata butelii si incarcare butelii, din toate locatiile Spitalului Clinic Judetean De Urgenta Arad si anume:

1 Sectia Judetean str Andrenyi Karoly nr 2-4,

2 Sectia UPU str Andrenyi Karoly nr 2-4,

3 Sectia Municipal str P-ta Mihai Viteazu nr 7-8,

4 Sectia Pneumologie-Tbc str Stephan Ludwig Roth nr 2,

5 Sectia Oncologie str Vicentiu Babes nr 11-13,

6 Sectia Matern str Episcopiei nr 5,

7 Sectia Orl-Oftalmologie-Medicina Muncii str Tudor Vladimirescu nr 1, str Mihai Viteazu nr 9-10,

8 Sectia Psihiatrie str Stefan Cicio Pop nr 13,

9 Atelier Mecanic str Andrenyi Karoly nr 2-4.

Avand in vedere acesul dificil la unele locatii, furnizorul este obligat sa faca dovada la data depunerii propunerii tehnice ca detine mijloace de transport autorizate, de dimensiuni reduse, pentru livrarea de oxigen medicinal lichefiat sau a unei declaratii pe proprie raspundere ca la data executarii contractului va detine aceste mijloace de transport pentru executarea corespunzatoare a contractului in conditiile impuse prin prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: Autoritatea contractanta permite tuturor operatorilor economici interesati sa viziteze locatiile la care urmeaza sa se asigure livrarile/executia statiilor de rezerva automate, vizita urmand a se efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante si pe baza unei solicitari scrise inaintata de catre furnizor in acest sens.

Vizitarea amplasamentului se va putea face in zilele precizate printr-o clarificare publicata in primele 3 zile de la publicarea pe site-ul Autoritatii contractante a anuntului de participare.

La vizitarea amplasamentului se va intocmi un proces verbal, in 2 exemplare, semnat de ambele parti.

Furnizorul trebuie sa asigure pentru gazele medicale imbuteliate recipienti metalici corespunzatori din punct de vedere al normativelor ISCIR si al normelor de protectie a muncii.

Pretul de inchiriere al recipientilor (buteliilor) va fi precizat distinct, **in lei fara TVA/luna/tip de recipient**. Acest tarif/preț va fi cuprins in centralizatorul de preturi, anexa la **Formularul nr. 2** de oferta.

Termen de livrare – maxim 48 ore de la data transmiterii fiecarei comenzi de catre achizitor.

Se solicita ca furnizorul sa depuna in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe proprie raspundere referitoare la asumarea celor doua termene (de livrare/de raspuns in caz de urgenta/avarie).

La livrare produsul va fi insotit de:

- factura fiscala/aviz de insotire a marfii
- declaratie de conformitate
- fisa tehnica de securitate a produsului (la prima livrare)
- buletin de analiza, inclusiv caracteristicile masurate ale produsului

Se va depune in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe proprie raspundere privind prezentarea la fiecare livrare a produselor a buletinului de analiza inclusiv a caracteristicilor masurate ale produsului.



Receptia cantitativa se va efectua la sediul beneficiarului/locatia precizata in comanda in prezenta reprezentantului furnizorului cu respectarea normelor legale in vigoare, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie.

La comanda ACHIZITORULUI, FURNIZORUL va efectua următoarele lucrări necesare pentru menținerea stării normale de funcționare a instalațiilor de aprovizionare:

- îndepărtarea tuturor deranjamentelor eventual posibile
- executarea tuturor lucrărilor de întreținere, a reviziilor și verificărilor periodice, conform normativelor și reglementărilor în vigoare.
- inspecții regulate ale instalației de aprovizionare
- executarea tuturor verificărilor tehnice repetate, reglementate prin prevederile autorităților legale în cadrul termenelor prevăzute pentru acesta.

La cererea ACHIZITORULUI, FURNIZORUL sprijină instruirea personalului de serviciu nou prin școlarizări, respectiv îndrumări.

Termen de raspuns solicitare in caz de avarie/urgenta – maxim 2 ore de la sesizare.

In timpul acestui termen de 2 ore furnizorul se obliga sa se deplaseze si sa asigure necesarul de oxigen pentru activitatea normala a sectiilor si sa remedieze in cel mai scurt timp avaria insa nu mai mult de 6 ore de la sesizare.

FURNIZORUL are obligatia de a asigura repararea, intretinerea si verificarea echipamentelor tehnice instalate la sediul autoritatii contractante, inclusiv asigurarea instalatiilor cu piese de schimb necesare bunei functionari in **maximum 6 ore** din momentul anuntarii unei eventuale defectiuni.

Furnizorul va avea toata raspunderea in ce priveste buna functionare a echipamentelor tehnice instalate la sediul autoritatii contractante precum si a efectuarii inspectiilor periodice si autorizarilor specifice (ISCIR), necesare utilizarii in conditii legale si de siguranta a acestora.

Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia autoritatii contractante inaintea punerii in functiune a echipamentelor tehnice, pentru informare, toata documentatia necesara punerii in functiune a echipamentelor tehnice

Furnizorul se obliga sa predea autoritatii contractante instructiuni de exploatare pentru echipamentele tehnice instalate si sa asigure instruirea si verificarea operatorilor echipamentelor tehnice instalate numiti de autoritatea contractanta dinte angajatii acesteia.

Timpul de reacție al personalului FURNIZORULUI la apariția unor anumite deficiențe în funcționalitatea instalațiilor, pentru readucerea acestora la parametrii normali de lucru este de 6 ore.

În cazul în care la instalațiile de aprovizionare apare o deficiență la predarea acesteia de către furnizori, care împiedică utilizarea acestora sau diminuează utilizarea acestora sau o astfel de deficiență apare pe parcursul valabilității contractului, atunci furnizorul are obligația de a îndepărta aceste deficiențe, prin reparația sau înlocuirea instalațiilor corespunzătoare de aprovizionare, fără întârziere și fără a le factura achizitorului



NOTA:

Firma castigatoare va asigura oxigenul la sectiile din strada Andrenyi Karoly si Piata Mihai Viteazul astfel incat sa nu se intrerupa oxigenul in perioada montarii de stocatoare noi, fixe de 5000 Nmc, pe amplasamentele existente.

Stocatoarele vechi cu instalatia aferenta (vaporizator, tevi) vor fi dezafectate de firma existenta pe cheltuiala proprie in termen de maxim 30 de zile de la solicitarea achizitorului.

9. Specificatii tehnice privind produsul

Oxigenul medicinal trebuie sa fie in conformitate cu cerintele de baza ale Ghidului de Buna Practica de Fabricatie aprobat prin Hotararea Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 38/2006 (Anexa nr. 6 – Fabricatia gazelor medicinale)

PURITATE OXIGEN: minim 99,5%

IMPURITĂȚI:

- CO < 5 p.p.m.
- CO₂ < 300 p.p.m.
- H₂O < 67 p.p.m.

FORME DE LIVRARE:

- autocisternă, alimentare cu gaz lichefiat în rezervoare criogenice
- tuburi de gaze comprimate

DATE FIZICE:

- densitate (15 °C, 1 bar): 1,337 kg/m³
- densitate în raport cu aerul: 1,105 (15 °C, 1 bar)
- punctul critic (T/p): - 118,6 °C / 50, 4 bar
- temperatură de fierbere (Ts): - 183,0 °C (la 1,013 bar)

TRANSPORT:

- număr de pericol: 225
- etichete de pericol: 2.2 și 5.1

STANDARDE CONFORME: *Ph Eur*
- STAS 2960-82

FORMA FARMACEUTICĂ:

1. Gaz medicinal pentru inhalare, livrat în vrac, în stare lichefiată refrigerată, în recipiente metalice criogenice fixe sau mobile, evaporat în evaporatoare criogenice și livrat sub forma de gaz sub presiune, într-o rețea de distribuție din cadrul unei unități sanitare autorizate.
2. Gaz medicinal imbuteliat în recipiente metalici autorizați, în stare gazoasă.

10. Documente necesare desfasurarii activitatii

- 1) Autorizatie de punere pe piata, emisa de Agentia Nationala a Medicamentului
- 2) Autorizatie de fabricatie pentru gazele oferate, emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, doar daca ofertantul este producator
- 3) Certificat de buna practica de fabricatie pentru gazele oferate, emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in cazul cand ofertantul este producator



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



- 4) Autorizație de distribuție pentru gazele medicale oferite, emisă de Agenția Națională a Medicamentului, în cazul în care furnizorul nu este producător
- 5) Licența de transport ADR pentru cisterna criogenică ce urmează a fi utilizată
- 6) Buletin de analiză, inclusiv caracteristicile măsurate ale produsului, la fiecare livrare de oxigen lichefiat
- 7) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea buteliilor de gaze comprimate și lichefiate
- 8) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea rezervoarelor de gaze lichefiate
- 9) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea conductelor de gaze
- 10) Autorizație ISCIR pentru supravegherea tehnicii îmbuteliere gaze
- 11) Certificat de calitate ISO 13485, Sistemul de management al calității pentru dispozitivele medicale, pentru realizarea de instalații, servicii și suport tehnic pentru rețelele de gaze medicale

Furnizorul poartă toată răspunderea pentru desfășurarea activității/realizarea obiectului contractului cu respectarea tuturor normelor legale incidente în materie.

Sunt necesare executării corespunzătoare a acordurilor-cadru detinerea minimă a următoarelor avize/autorizații:

- 1) Autorizație de punere pe piață, emisă de Agenția Națională a Medicamentului
- 2) Autorizație de fabricație pentru gazele oferite, emisă de Agenția Națională a Medicamentului, doar dacă ofertantul este producător
- 3) Certificat de bună practică de fabricație pentru gazele oferite, emisă de Agenția Națională a Medicamentului, în cazul când ofertantul este producător
- 4) Autorizație de distribuție pentru gazele medicale oferite, emisă de Agenția Națională a Medicamentului, în cazul în care furnizorul nu este producător
- 5) Licența de transport ADR pentru cisterna criogenică ce urmează a fi utilizată
- 6) Buletin de analiză, inclusiv caracteristicile măsurate ale produsului, la fiecare livrare de oxigen lichefiat
- 7) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea buteliilor de gaze comprimate și lichefiate
- 8) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea rezervoarelor de gaze lichefiate
- 9) Autorizație ISCIR pentru verificarea și repararea conductelor de gaze
- 10) Autorizație ISCIR pentru supravegherea tehnicii îmbuteliere gaze
- 11) Certificat de calitate ISO 13485, Sistemul de management al calității pentru dispozitivele medicale, pentru realizarea de instalații, servicii și suport tehnic pentru rețelele de gaze medicale

11. Condiții de ofertare

Oferta se va depune în condițiile precizate în Fisa de date a achiziției.

12. Criteriu de atribuire

Criteriul stabilit al procedurii este prețul cel mai scăzut.

13. Alte mențiuni

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, procedeu de producție special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu facilitare a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.



14. Legislație aplicabilă

- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice
- **H.G. nr. 395/2016** pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 95/2006** privind reforma în domeniul sănătății, republicată
- **HG nr. 144/2010** privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

La elaborarea ofertei de către operatorii economici care doresc să participe la procedura trebuie să țină cont și de prevederile:

Legislației fiscale: vezi www.mfinante.ro

Legislației relevante în materia protecției mediului: vezi www.mmediu.ro

Legislației relevantă în materia protecției muncii: vezi www.mmssf.ro

MENTIUNE: Orice altă obligație precizată în proiectul de contract se va considera ca fiind o obligație vizată de Caietul de sarcini chiar dacă aceasta nu este menționată expres prin acesta.

Dir. Gest. Patrim. și Achiziții Publ.
Ec. Kurunczi Daniel

Sef Serviciu Tehnic
Ing. Giurgi Florin

Intocmit
Ing. Coseri Claudiu

